

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение -  
детский сад № 148**

Юридический адрес: 620103, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Латышская, 90  
Тел.(34)256-94-04, E-mail: [mdou148@eduekb.ru](mailto:mdou148@eduekb.ru), сайт: <https://148.tvoysadik.ru/>

---



**Требование электробезопасности перед началом работы**

1. Убрать посторонние предметы, загромождающие проходы к эл.оборудованию.
2. Проверить наличие защитного заземления у эл.оборудования.
3. Работоспособность эл.оборудования проверять путем пробнохолостого включения плиты, эл.котлы, холодильники, жарочные шкафы, эл.мясорубки.
4. Проверку блокировочных устройств осуществлять пробным срабатыванием.
5. Проверить наличие ламп в светильниках и их работоспособность путем включения.
6. Не приступать к работе при обнаружении неисправности автоматики и блокировки.
7. Не перегревать конфорки плит во избежание их деформации. Не охлаждать разогретые конфорки водой- это может вызвать ожоги работающего персонала и растрескивания конфорок, а попавшая в трещину вода, может вызвать короткое замыкание.

**Требование электробезопасности при аварийных ситуациях**

1. При прекращении эл.энергии отключить все аппараты и оборудование, сообщить администрации.
2. При обнаружении на корпусах оборудования электрического напряжения, отключить оборудование, сообщить администрации.
3. При заполнении помещений водой, отключить подачу эл.энергии и только после этого приступайте к ликвидации аварии.
4. В случае возгорания эл.проводки, эл.оборудования, отключить подачу эл.энергии и только после этого приступайте к тушению, используя порошковые и углекислотные огнетушители.

**Требование электробезопасности по окончанию работ**

1. Отключить все эл.оборудование от сети.
2. Сделать заявку администрации на устранение возникших неисправности.